

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2013 -05- 0 6	mell.:
290-33/2013. szám	Előadó: Polgármester 2013. május 3.

**Ócsa Város Önkormányzata**

H-2364 Ócsa

Bajcsy Zsilinszky u. 2.

**Bukodi Károly** polgármester úr és  
**Horváth Tamás** alpolgármester úr részére!

Tárgy: 2 csoportszobás bölcsőde (Ócsa, Baross u. 14. hrsz.:1562) generál kivitelezési munkái

Tisztelt Polgármester-, és Alpolgármester úr!

Tárgyi létesítmény építése a szerződés szerinti ütemben halad. Az épület használatbavételéhez az alábbi – szerződésünkben nem szereplő – munkák elvégzése szükséges még.

1. A meglévő vízbekötés (D=32 mm) a két épületet egyszerre nem tudja ellátni, ezért egy új, nagyobb átmérőjű (D=40 mm) csatlakozást kell kiépíteni. (Szolgáltató építi ki.)
2. A bölcsőde szennyvíz elvezetéséhez ki kell építeni egy új csatlakozó aknát. Az óvoda meglévő rendszerére nem lehet rákötni. (Szolgáltató építi ki.)

Ezen felül, mivel a tudomásunk szerint az óvoda átépítése is elindul hamarosan, ezért a szerződésünkben szereplő elektromos mérőhelyet nem célszerű kiépíteni, mert az a bővített óvoda energiaigényét már nem tudja ellátni. Az óvoda terveiben egy más, nagyobb méretű „áramváltós” mérőóra van betervezve, így a most beépítendő elektromos szekrényt cserélni kellene.

Ez miatt javasoljuk, hogy ebben az ütemben épüljön ki egy olyan mérőhely, ami a későbbi, megnövekedett elektromos igénynek is megfelel. Ennek a többletköltsége nagyságrendileg 300.000,- Ft + ÁFA.

Kérem, intézkedjenek a munkák mielőbbi elvégzéséről, hogy az épület használatbevétele ne szenvedjen késedelmet. Az elektromos mérőhely kiépítésével kapcsolatos egyeztetésre állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

**GOMÉP** (1)  
**IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**  
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.  
Adószám: 10660612-2-03  
Számla: OTP 1/732167-20078711

Horváth Károly  
Felelős műszaki vezető



[www.gomep.hu](http://www.gomep.hu)

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. • 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.

Telefon: +36 76/457 446 • Fax: +36 76/457 446 • E-mail: [info@gomep.hu](mailto:info@gomep.hu)