



Ócsa Város Polgármestere

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polgarmester@ocsanet.hu

ELŐTERJESZTÉS

A "Döntés Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetési szerződésének felmondásáról és új üzemeltető kiválasztásáról" elnevezésű napirendhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsa Város közvilágítási hálózatának üzemeltetését 2014. február 1. napjától a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete (MTKKE) végzi. Az elmúlt hónapokban a közvilágítási hálózat működésére vonatkozóan több lakossági bejelentés és panasz is érkezett a Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodához, amelyeknek a nagy része a közvilágítási lámpák hibás működésére irányult. Ezeket a hibabejelentéseket a Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda munkatársai haladéktalanul bejelentették a közvilágítási hálózat üzemeltetőjének a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületének. A hibák két csoportba sorolhatók: **az első csoport a lámpa meghibásodása** (Aktív elem), a második csoport a közvilágítási hálózat (passzív elem) meghibásodása. Az első csoportba tartozó hibák **elhárítása a közvilágítási hálózat üzemeltetőjének (MTKKE) a feladata**. A második csoportba a tartozó hibák elhárítása az ELMŰ Hálózati Kft feladata.

Az MTKKE részéről a hibaelhárítás az elmúlt hónapokban nem volt zökkenőmentes, mert ezen hibákat többször is be kellett jelenteni, illetve a hibaelhárítás időtartama több hetet is igénybe vett, vagy meg sem valósult, ami a lakosság részéről negatív visszhangot váltott ki. A hibaelhárításról a Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Irodának általában nincs semmilyen információja, így a lakossági megkeresésekre nem tud érdemben reagálni. Több alkalommal esti órákban bejárást tartottunk, hogy a bejelentett hibák elhárítása megtörtént-e, azonban a hibák jelentős része több hónap óta jelenleg is változatlanul fennáll.

Észlelésünk alapján az utóbbi néhány hónapban az MTKKE egyáltalán nem tesz eleget a 2014. január 31. napján kötött Együttműködési megállapodásban foglaltaknak, ennek érdekében javasolom a megállapodás rendes felmondását és egyidejűleg az Egyesületből való kilépést.

A közvilágítási hálózat üzembiztossá tétele érdekében a Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda munkatársai árajánlatokat kértek a településen lévő 480 db nátrium és 652 db kompakt fénycső üzemeltetésére. A beérkező ajánlatok a következők voltak:

		Budapest Elektromos Művek Nyrt			CDC Network Hungary Kft
Vállalások		Csillagfény	Holdfény	Napfény	
Hibabejelentés módjai	24 órás telefonos ügyfélszolgálat	X	X	X	
	Online ügyfélszolgálat	X	X	X	
	Ügyfélszolgálati iroda	X	X	X	
	Mobil applikáció	X	X	X	
	Fax	X	X	X	
	E-mail	X	X	X	X
Hibafelderítés módjai	Vállalkozói hibacím-felderítés	-	X	X	X
	Önkormányzat/fogyasztói bejelentés	X	X	X	Önkormányzati bejelentés

Üzemkészség	Üzemkészség ellenőrzés		X	X	X
	Üzemkészség! szint		97%	98%	-
Hibajavítási	Maximális elhárítási idő	14 nap	14 nap	7 nap	7 nap
Vállalási ár		3.042.532 Ft+Áfa / év	3.579.548 Ft+Áfa / év	3.937.136 Ft+Áfa / év	1600 Ft+Áfa/db 1132 db lámpatest * 1600 Ft =1.811.200 Ft+Áfa/év

A közvilágítási aktív elemek javítása feltételekhez kötött. A feltételeket a hálózati engedélyes, vagyis az ELMŰ Hálózati Kft jogosult meghatározni és megadni.

A rendelkezésre álló feltételek az alábbiak:

A közvilágítási lámpatestek KIF FAM technológiával történő felszereléséhez, illetve átszereléséhez az alábbi szervezési, személyi és tárgyi feltételek szükségesek:

Munkaütemezés napi bontásban (utca, tr.körzet).

A közvilágítási aktív elem felszerelést, áthelyezést végző munkavezető köteles bejelenteni az illetékes kifizetésű diszpécsernek a napi munkavégzés megkezdésekor telefonon (06-1-2383509) az alábbiakat:

- Munkavégzés megkezdését
- A hálózat melyik részén szándékoznak munkát végezni
- A munkát végző személyek nevét.

A napi munkavégzés befejezése után (levonulás) köteles bejelenteni:

- Munkavégzés befejezését a központi diszpécsernek 06-1-2383509

A közvilágítási aktív elem felszerelést, áthelyezést végző köteles a munkaterületen tartózkodó szerelőcsapat/ok, valamint a Hálózatüzemeltető (kifizetésű diszpécser) közötti hírközlési kapcsolatot biztosítani (rádió, mobiltelefon stb.).

Ohyan üzemi hiba észlelése esetén, amely az emberi életre veszélyt jelent, az észlelő fél köteles a hiba helyét haladéktalanul körülhatárolni, illetve életének és testi épségének veszélyeztetése nélkül a veszélyforrást megszüntetni és arról a diszpécserrel tájékoztatni.

Az üzemi berendezéseken, - úgy a közvilágítási berendezéseken is - végzendő munkák alapfeltételei a következők:

1. Egészségi alkalmasság

Orvosi alkalmassági nyilatkozat, amely az általános villamos munkák végzésén túl a KIF-FAM tevékenység végzésére, valamint az oszlopon végzett munkára is alkalmasnak minősíti a munkavállalót.

2. Szakképzettség

A teljes munkavállalók részére az " MSZ 1585:2012 4.2. Személyzet " -re meghatározott előírások kötelező érvényűek

Beosztott szerelő:

MSZ 1585:2012 4.2.101. IV./c csoportban meghatározott szakmai követelmények

Energia átviteli (erősáramú) végzettséget igazoló iskolai bizonyítvánnyal rendelkező villamos szakképzettségű személyek: villanyszerelő, technikus, mérnök

- Kif-2, de legalább Kif-1 Érvényes FAM feljogosítás, amely az alábbi tevékenységre ad jogosultságot
- Csatlakozó vezeték fel- és leszerelése kifizetésű csupasz egysíkú és szigetelt kötegelt hálózaton
- Közvilágítási lámpatest fel- és leszerelése kifizetésű csupasz egysíkú és szigetelt kötegelt hálózaton
- Közvilág FAM
- Direkt mérésű fogyasztásmérő helyen végzett munkák

Munkavezető:

MSZ 1585:2012 4.2.101 V. csoportban meghatározott szakmai követelmények.

Legalább Kif-2 Érvényes FAM feljogosítás, amely az alábbi tevékenységre ad jogosultságot

Csatlakozó vezeték fel- és leszerelése kifizetésű csupasz egysíkú és szigetelt kötegelt hálózaton

Közvilágítási lámpatest fel- és leszerelése kifizetésű csupasz egysíkú és szigetelt kötegelt hálózaton

Direkt mérésű fogyasztásmérő helyen végzett munkák

További szakképzettség:

Érvényes " Építő gépkezelői jogosítvány " hidraulikus szerelőkosaras gépjárművek kezeléséhez

3. Szakmai gyakorlat

Megfelelő szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező munkavállalók.

Oszlopra való mászás technológiájában, oszlopon történő munkavégzésben és mentésben megfelelő gyakorlattal rendelkező munkavállalók

Feszültség alatti és feszültséghez közeli munkavégzési eljárások követelményeit gyakorlatban is alkalmazni tudó munkavállalók

4. Kioktatottság:

. Oszlopról való mentésből és újraélesztésből - elméletből és gyakorlatból - bizonyítottan kioktatott munkavállalók

. Éves munkavédelmi és technológiai oktatásban bizonyítottan kioktatott munkavállalók.

(Ezek a munkáltató általi oktatások MSZ 1585, mászási technológia)

. Érvényes SAFETY Passport-al rendelkező munkavállalók (Érvényességük: kiállításától számított 1 év)

. A munkáltató általi oktatás a biztonsági követelményekre, előírásokra, szabályokra vonatkozóan.

5. Megbízás az adott munkára

. Érvényes munkautasítás napi lebontásban. Munkavezető, munkában részt vevők, munkafeladat felsorolása

. Érvényes FAM feljogosítási igazolvány. (Érvényességét évenként felújító képzésen fel kell újítani.)

. Érvényes FAM engedély napi bontásban

6. Dokumentációk, amelyet az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft részére be kell mutatni :

. Munkában részt vevők névsora beosztása és szakképzettség

. FAM nyilvántartás (Feljogosított munkavállalók nevei, feljogosítási fokozatai, érvényességük)

. FAM képzési igazolás (A KIF - FAM képzésen eredményes vizsgát tett dolgozók részére kiállított bizonyítvány)

. FAM feljogosítási igazolvány.

. SAFETY Passport igazolvány másolat minden munkavállalótól

. " FAM eszközkészlet nyilvántartása és minősítő lapja "

. Dokumentációk, amelyeket a helyszínen kell tartani:

. Napi munkautasítás, FAM engedély

. KIF FAM feljogosítási igazolvány

. SAFETY Passport igazolvány

Azon vállalkozó, amelyik a megadott feltételeknek megfelel, üzemviteli megállapodást köthet a hálózat üzemeltető területileg illetékes régiójával és csak ezt követően kezdheti meg a javítási, üzemeltetési munkákat.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) úgy dönt, hogy a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületével (a továbbiakban: Egyesület) az ócsai közvilágítási hálózat üzemeltetésére 2014. január 31. napján határozatlan időre kötött „Együttműködési megállapodást” 1 hónapos felmondási idővel 2017. július 31. napjára felmondja és egyúttal az Egyesületből, mint tag kilép.
- 2.) úgy dönt, hogy az ócsai közvilágítási hálózat üzemeltetésével 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időre a -t (.....) bízza

meg. A vállalkozási díj:Ft, amelyet Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások terhére biztosítja.

- 3.) felkéri a Polgármestert a 2.) pontban megnevezett céggel kötendő vállalkozási szerződés előkészítésére és a szerződés aláírására.

Határidő: 1.)-3.) azonnal és folyamatos

Felelős: 1.)-2.)--, 3.) polgármester

Ócsa, 2017. május 24.

Tisztelettel:

Bukodi Károly
polgármester

A napirendet a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Természetvédelmi Bizottság a 2017. május 30. napján, valamint a Gazdasági Bizottság a 2017. május 31. napján tartandó ülésén tárgyalja.

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Marozsi Tamás - műszaki ügyintéző

dr. Molnár Csaba - jegyző