



JELMAGYARÁZAT:

— gáz — gas —	meglévő középnyomású gázvezeték
— Sz —	tervezett középnyomású gázvezeték
— EL — EL —	meglévő szennyvízvezeték
— x — x —	meglévő elektromos légvezeték
— x — x —	telekhatár

A meglévő és tervezett vezetékek engedélyezési nyomása 4bar!
A tervezett vezetékek védőövezete 4-4 méter!
A közművek helyzete nem teljesen tisztázott!
A kivitelezés megkezdésekor és a munkavégzés során,
a szolgáltatók szakértői művezetése szükséges!
A feltárás csak kézi erővel történhet a közművesített útszakaszon!

Vezeték (használati) jog alapítása nem szükséges!

Beruházó: TIGÁZ ZRT. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.)	Tervszám: GKE-282/2020.
Lét. neve: PST szám:2220A048 Rézműves Mihály 2364 Ócsa, Lilaakác utca 3005/2, 3005/3 hrsz ingatlanok gázellátása	Méretarány: M=1:500
Rajz megnevezése: HELYSZÍNRAJZ	Dátum: 2020.06.19.
Tervező: Borsos Antalné GO-T-13-0029	Megbízó: KILIPAC & TÁRSASÁG RT