


Jegyzőkönyv szám: .....		NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV		<input type="checkbox"/> a megfelelő helyen x-el jelölni Jelenlévők:	
Dátum: 2023. 11. 28.		Nyomáspróba helyszíne: Szer, Kiss J. köz.		Kivitelező: Mikusné Fehér Hévíz ev.	
Vizsgált csőrendszer: Ø 110 KPE Ø 25 KPE				Megrendel: Green Gold Home Kft.	
Projekt megnevezése: Kisz J. köz csatlószerelés					
Terv szám:					
Vízjogi létesítési engedély száma: 35100/11493/2020					
NYOMÁSPRÓBA TÍPUSA ÉS PARAMÉTEREI					
<input type="checkbox"/> 1. TARTÁLY TÖMÖRSÉGI NYOMÁSPRÓBA		<input checked="" type="checkbox"/> 2. SZILÁRDSÁGI NYOMÁSPRÓBA		<input type="checkbox"/> 3. TÖMÖRSÉGI NYOMÁSPRÓBA	
Próbanyomás értéke	Légköri	Próbanyomás értéke	70 bar	Próbanyomás értéke	Légköri
Időtartam:	..... Min	Időtartam:	120 Min	Időtartam:	..... Min
Közeg:	víz	Közeg:	<input type="checkbox"/> víz <input checked="" type="checkbox"/> levegő	Közeg:	<input type="checkbox"/> víz <input type="checkbox"/> gáz
NYOMÁSÉRTÉK A MÉRÉS KEZDETÉN			NYOMÁSÉRTÉK A MÉRÉS VÉGÉN		
Nyomás:	70 bar	Nyomás:	6,8 Bar		
Hőmérséklet:	16 °C	Hőmérséklet:	15 °C		
NYOMÁSMÉRŐK, MELYEK A NYOMÁSPRÓBA SORÁN HASZNÁLVA LETTEK					
	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Nyomásmérő	<input type="checkbox"/> 2. Nyomásmérő	<input type="checkbox"/> 3. Nyomásmérő	<input type="checkbox"/> 4. Nyomásmérő	<input type="checkbox"/> 5. Nyomásmérő
Gyári szám:	100 2844				
Mérés tartomány:	0-10 bar				
Pontosság:	1,2				
Jelenlévők rögzítik, hogy a tartályon, berendezésen, vagy csőrendszeren a nyomáspróbát MU-M-1/2009 műveleti utasítások előírásainak megfelelően tartották meg.					
NYOMÁSPRÓBA EREDMÉNYE:			MEGFELELŐ: <input checked="" type="checkbox"/>		
Megjegyzések:.....					

  
 Mikusné Fehér Ildikó e.v.  
 Adószám: 50139307-2-33  
 Bankszámlasz.: 65900152-13011079  
 Sz.hely: 2193 Galgahévíz, Dobó I. u. 59/A  
 Nyilvántartási szám: 6181347

  
 Megrendelő