

Ócsa város területét érintő üzemzavarok 2024 év.

Üzemzavar kezdete: 2024.02.18 22:48

Üzemzavar vége: 2024.02.19 3:15

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton idegen tulajdonú kábel hibája miatt (Duna- Dráva Cement)



Üzemzavar kezdete: 2024.03.28 9:21

Üzemzavar vége: 2024.04.04 10:27:00

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton nem találtak hibát , rendkívüli szélvihar,múló hiba

Üzemzavar kezdete: 2024.03.28 18:47

Üzemzavar vége: 2024.03.28 19:15

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton fa rádőlés,



Üzemzavar kezdete: 2024.05.18 17:02

Üzemzavar vége: 2024.05.18 17:15

Üzemzavar oka: 31896/20 transzformátor állomásnál 2 db primer patron csere

Üzemzavar kezdete: 2024.06.01 0:34

Üzemzavar vége: 2024.06.01 6:42

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos erejű időjárás miatt fa rádőlés, zárt tanyák miatt nehéz volt az elhárítás

Üzemzavar kezdete: 2024.06.04 16:14

Üzemzavar vége: 2024.06.04 16:18

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton nem találtak hibát , rendkívüli szélvihar,múló hiba

Üzemzavar kezdete: 2024.06.10 15:59

Üzemzavar vége: 2024.06.10 17:45

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt faág a hálózaton



Üzemzavar kezdete: 2024.06.11 13:45

Üzemzavar vége: 2024.06.11 15:09

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt faág a hálózaton



Üzemzavar kezdete: 2024.06.13 2:30

Üzemzavar vége: 2024.06.13 5:38

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt kiszáradt fa a hálózaton

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt kiszakadt a hálózaton



Üzemzavar kezdete: 2024.06.17 17:17

Üzemzavar vége: 2024.06.17 18:23

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton idegen tulajdonú kábel hibája miatt (Duna- Dráva Cement)



Üzemzavar kezdete: 2024.06.26 15:37

Üzemzavar vége: 2024.06.26 20:03

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt tartókötés leszakadt



Üzemzavar kezdete: 2024.06.27 18:51

Üzemzavar vége: 2024.06.27 20:16

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt kiszáradt fa a hálózaton



Üzemzavar kezdete: 2024.07.11 2:18

Üzemzavar vége: 2024.07.11 8:57

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt fa dőlt a hálózatra





Üzemzavar kezdete: 2024.07.23 22:13

Üzemzavar vége: 2024.07.23 23:40

Üzemzavar oka: Idegen tulajdonú naperőműpark középvezettségű kábelének hibája



Üzemzavar kezdete: 2024.09.04 5:26

Üzemzavar vége: 2024.09.04 13:00

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton viharos időjárás miatt vezetékszakadás fa rádőlés miatt





Üzemzavar kezdete: 2024.10.19 15:19

Üzemzavar vége: 2024.10.19 15:41

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton oszlopkapcsoló meghibásodás



Üzemzavar kezdete: 2024.11.30 5:45

Üzemzavar vége: 2024.11.30 14:05

Üzemzavar oka: Középfeszültségű hálózaton idegen tevékenység miatti üzemzavar, kettős hiba, tartókötés 3 fázisban cserélve, transzformátor meghibásodás vízágyúval történő locsolás miatt.





